

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Саянскхимпласт» за 2017г

| № п/п | Наименование электрооборудования | Дата ремонта | Продолжительность ремонта | Сторонние потребители | Примечание |
|-------|--|---------------|---------------------------------------|---|--------------------|
| 1 | РП-5 ячейка 9 - масляный выключатель яч.9 РП-5 - масляный выключатель яч.5 РП-13 | 24.01.17 | С 9 ⁰⁰ до 16 ⁰⁰ | - ООО «БТК» | Заявка согласована |
| 2 | РП-5 ячейка 10 - масляный выключатель яч. 10 РП-5 - масляный выключатель яч. 14 РП-13 | 27.01.17 | С 9 ⁰⁰ до 16 ⁰⁰ | - ООО «Саянский бройлер» | Заявка согласована |
| 3 | РП-11 ячейка 9 - масляный выключатель яч.9 РП-11 - ВЛ- 10кВ фидер «Захоронение» | 27.02.17 | С 9 ⁰⁰ до 17 ⁰⁰ | - Войнская часть; - Дом престарелых (резервный ввод) | Заявка согласована |
| 4 | ТП-6-2 трансформатор Т-1 - трансформатор Т-1 35/10 кВ - масляный выключатель яч. 1 РП-10 - электрооборудование ОРУ-35 кВ (JP-1, ОД-1, КЗ-1) | 19-20.06.17 | С 9 ³⁰ до 16 ³⁰ | - ГУЭП «Облкоммуэнергос» | Заявка согласована |
| 5 | ТП-6-2 трансформатор Т-2 трансформатор Т-2 35/10 кВ - масляный выключатель яч. 16 РП-10 - электрооборудование ОРУ-35 кВ (JP-2, ОД-2, КЗ-2) | 22-23.06.17 | С 9 ³⁰ до 16 ³⁰ | - ГУЭП «Облкоммуэнергос» | Заявка согласована |
| 6 | КЛ-10 кВ от РП-1 до РП-5 -техобслуживание вакуумных – выключателей - высоковольтные испытания КЛ-10кВ, - профконтроль РЭиА | 27.06.16 | С 9 ³⁰ до 16 ³⁰ | Войнская часть; - Дом престарелых - ООО «Саянский бройлер» - ООО «ЛайнСибПлюс» - ООО «Саянскгазобетон» - ООО «БТК» - ООО «Техновектор» | Заявка согласована |
| 7 | ЛЭП-110 кВ цепь «Желтая» - текущий ремонт трансформаторов Т-1, Т-2 ТПП-1 и их присоединений | 02-05.08.2017 | С 6 ³⁰ до 20 ³⁰ | Войнская часть; - Дом престарелых - ООО «Саянский бройлер» - ООО «ЛайнСибПлюс» - ООО «Саянскгазобетон» - ООО «БТК» - ООО «УЭС» - ООО «Техновектор» | Заявка согласована |

| № п/п | Наименование электрооборудования | Дата ремонта | Продолжительность ремонта | Сторонние потребители | Примечание |
|-------|---|---------------|---------------------------------------|---|--------------------|
| 8 | ЛЭП-110 кВ цепь «Красная» - текущий ремонт трансформаторов Т-1,Т-2 ГТП-1 и их присоединений | 10-12.08.2017 | С 6 ³⁰ до 20 ³⁰ | Воинская часть; - Дом престарелых -ООО «Саянский бройлер» -ООО «ЛайнСибПлюс» -ООО «Саянскгазобетон» -ООО «БТК» -ООО «УЭС» -ООО «Техновектор» | Заявка согласована |
| 9 | РП-5 ячейка 9 -Монтаж кабельной вставки, ВВИ | 31.08.17 | С 9 ⁰⁰ до 16 ⁰⁰ | - ООО «БТК» | Заявка согласована |
| 10 | РП-11 ячейка 9 - Текущий ремонт ВЛ; - ВВИ кабельной вставки. | 04.09.17 | С 9 ⁰⁰ до 17 ⁰⁰ | - Воинская часть; - Дом престарелых (резервный ввод) | Заявка согласована |
| 11 | ТП-6-2 трансформатор Т-1 - трансформатор Т-1 35/10 кВ Доливка масла перед зимним периодом | 22.09.17 | С 9 ³⁰ до 16 ³⁰ | - ГУЭП «Облкоммуэнергос» | Заявка согласована |
| 11 | РП-5 ячейка 30 - масляный выключатель яч.30 РП-5 | 05.10.17 | С 9 ⁰⁰ до 16 ⁰⁰ | - ООО «УЭС» | Заявка согласована |
| 12 | ЛЭП-110 кВ цепь «Желтая» - текущий ремонт КЛ-110 кВ ц. Желтая | 18.10.2017 | С 8 ³⁰ до 15 ³⁰ | Воинская часть; - Дом престарелых -ООО «Саянский бройлер» -ООО «ЛайнСибПлюс» -ООО «Саянскгазобетон» -ООО «БТК» -ООО «УЭС» -ООО «Техновектор» | Заявка встречная |
| 13 | ЛЭП-110 кВ цепь «Красная» - текущий ремонт ЗОН Т-4 и шинного моста 10 кВ Т-4; - чистка изоляции трансформатора Т-3 | 23.11.2017 | С 8 ³⁰ до 16 ³⁰ | Воинская часть; - Дом престарелых -ООО «Саянский бройлер» -ООО «ЛайнСибПлюс» -ООО «Саянскгазобетон» -ООО «БТК» -ООО «УЭС» -ООО «Техновектор» | Заявка согласована |