

АО "Саянскхимпласт"

г.Саянск а/я 17

Протокол суммарный

за 20 декабря 2023 г.

Сторонние организации

Время	Суммарный расход электроэнергии за 1 час					
	Активной, кВтч		Реактивной, кВтч		тангенс "фи"	косинус "фи"
0-1ч	1754		694			
1-2ч	1479		674			
2-3ч	1125		634			
3-4ч	1135		636			
4-5ч	1629		682			
5-6ч	1687		693			
6-7ч	1683		693			
7-8ч	1339		658			
8-9ч	1199		675			
9-10ч	1293		692			
10-11ч	2088		867			
11-12ч	2302		892			
12-13ч	1987		840			
13-14ч	1517		745			
14-15ч	1848		826			
15-16ч	2303		895			
16-17ч	2312		892			
17-18ч	1902		805			
18-19ч	1995		837			
19-20ч	1342		659			
20-21ч	1189		664			
21-22ч	1342		634			
22-23ч	1242		660			
23-24ч	1261		673			

Потребление эл. энергии			Средняя нагрузка		
часы	акт., кВтч	реакт., кВарч	акт., кВт	реакт., кВар	Средневзвеш коэф.мощ.
0-8ч	11831	5364	1478,875	670,5	0,911
8-16ч	14537	6432	1817,125	804	0,914
16-24ч	12585	5824	1573,125	728	0,908
0-24ч	38953	17620	1623,0417	734,167	0,911

расчеты производил:



Кокина О. А.

АО "Саянскхимпласт"
г.Саянск а/я 17

Протокол суммарный

за 20 декабря 2023 г.

ООО "УЭС"

Время	Суммарный расход электроэнергии за 1 час					
	Активной, кВтч		Реактивной, кВтч		тангенс "фи"	косинус "фи"
0-1ч	411		235			
1-2ч	415		238			
2-3ч	419		240			
3-4ч	429		246			
4-5ч	422		242			
5-6ч	423		242			
6-7ч	444		254			
7-8ч	470		269			
8-9ч	502		294			
9-10ч	535		313			
10-11ч	445		260			
11-12ч	447		261			
12-13ч	471		275			
13-14ч	471		275			
14-15ч	462		270			
15-16ч	450		263			
16-17ч	449		266			
17-18ч	445		263			
18-19ч	442		262			
19-20ч	438		259			
20-21ч	438		259			
21-22ч	435		257			
22-23ч	435		257			
23-24ч	436		258			
Потребление эл. энергии			Средняя нагрузка			
часы	акт., кВтч	реакт., кВар	акт., кВт	реакт., кВар	кажущаяся, кВа	Средневзвеш коэф.мощ.
0-8ч	3433	1689	429	211	478	0,897
8-16ч	3783	2212	473	277	548	0,863
16-24ч	3518	2082	440	260	511	0,861
	10734	5983	447	249	512	0,873

Расчеты производил:



Кокина О.А.