

Информация о выводе в ремонт электросетевых объектов АО «Саянскхимпласт» в 2023г.

№ п/п	Наименование электрооборудования	Дата ремонта	Продолжительность ремонта	Сторонние потребители	Примечание
1	РП-13 ячейка 8 - масляный выключатель яч. 8 РП-13 - трансформатор Т-1 ТП-13-1	12.01.2023	с 9-00 до 17-00	ООО «БТК»	Заявка согласована
2	РП-13 ячейка11 - масляный выключатель яч. 11 РП-13 - трансформатор Т-2 ТП-13-1	13.01.2023	с 9-00 до 17-00	ООО «БТК»	Заявка согласована
3	ТП-6-2 ОРУ-35 кВ - текущее обслуживание трансформаторов Т-2 и ТСН-2	09.02.23	с 10-00 до 15-00	ООО «УЭС» РЭС	Заявка согласована
4	ВЛ-10 кВ фидер «Полигон захоронения» - ВЛ-10 кВ фидер «Полигон захоронения» РП-11 яч.9	20.02.2023	с 14.00 до 17.00	«Оборонэнерго» РЭС	Заявка согласована
5	РП-5 ячейка 9 - воздушная линия 10 кВ РП-5-РП-13 цепь «Левая». Текущий ремонт ВЛ-10кВ -текущий ремонт масляных выключателей	09.03.2023	с 09-00 до 20-00	ООО «БТК»	Заявка согласована
6	РП-5 ячейка 10 - воздушная линия 10 кВ РП-5-РП-13 цепь «Правая». Текущий ремонт ВЛ-10кВ - текущий ремонт масляных выключателей	13.03.2023	с 09-00 до 17-00	ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
7	ВЛ-10 кВ фидер База оборудования - подстанция ТП «База оборудования»	30.03.23	с 09-00 до 17-00	ООО «УЭС»	Заявка согласована
8	ВЛ-10 кВ фидер «Полигон захоронения» - ВЛ-10 кВ фидер «Полигон захоронения» - ТП-11-5 - масляный выключатель яч.9 РП-11	14.04.2023	с 09.00 до 17.00	ООО «Оборонэнерго» РЭС	Заявка согласована
9	РП-10 ячейка 6 - Текущий ремонт масляного выключателя	24.05.2023	с 09.00 до 17.00	РЭС	Встречная заявка

№ п/п	Наименование электрооборудования	Дата ремонта	Продолжительность ремонта	Сторонние потребители	Примечание
10	РП-10 ячейка 6 - Текущий ремонт масляного выключателя	20-22.06.2023	с 09.00 до 17.00 с вводом на ночь	РЭС	Встречная заявка
11	Трансформатор Т-2 ТП-6-2 - проверка разрядников РВС-35 п/с ТП-6-2 трансформатор Т-2 - текущий ремонт трансформатора Т-2	20-22.06.2023	с 09.00 до 17.00 со вводом на ночь	ООО «УЭС» РЭС	Заявка согласована
12	РП-10 ячейка 6 - работы в охранной зоне ВЛ-10 кВ	06.07.2023	с 10.00 до 17.00 с вводом на ночь	РЭС	Заявка согласована
13	РП-5 ввод №1 ячейка №13 - текущий ремонт масляного выключателя - высоковольтные испытания кабелей 10кВ	17.07.23	с 09.00 до 17.00	ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер» ООО «Оборонэнерго» РЭС	Заявка согласована
14	ЛЭП-110 кВ цепь Красная Трансформатор Т-4 ТПП-1 - ремонт трансформатора и его присоединения	17-21.07.2023	с 06.00 до 21.00	ООО «Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
15	ЛЭП-110 кВ цепь Желтая Трансформатор Т-1 ТПП-1 - ремонт трансформатора и его присоединения	22-25.07.2023	с 06.00 до 21.00	ООО «Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
16	Трансформатор Т-1 ТП-6-2 - проверка разрядников РВС-35 п/с ТП-6-2 трансформатор Т-1 - текущий ремонт трансформатора Т-1	22-24.08.2023	с 09.00 до 17.00 со вводом на ночь	ООО «УЭС» РЭС	Заявка согласована

№ п/п	Наименование электрооборудования	Дата ремонта	Продолжительность ремонта	Сторонние потребители	Примечание
17	Трансформатор Т-2 ТП-6-2 - проверка работы автоматики ОДС-1,2 - текущий ремонт трансформатора Т-2	31.08.2023	с 09.00 до 17.00	ООО «УЭС» РЭС	Заявка согласована
18	РП-10 ячейка 6 - работы в охранной зоне ВЛ-10 кВ	03.09.2023	с 09.00 до 17.00	РЭС	Заявка согласована
19	РП-5 ячейка 10 - воздушная линия 10 кВ РП-5-РП-13 цепь «Правая». Текущий ремонт ВЛ-10кВ - текущий ремонт масляных выключателей	19.10.2023	с 09.00 до 17.00	ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
20	Трансформатор Т-2 ТП-6-2 - проверка трансформаторов тока на п/ст РП-6	23.10.2023	с 10.00 до 13.00	ООО «УЭС» РЭС	Заявка согласована
21	ВЛ-10 кВ фидер «Полигон захоронения» - ВЛ-10 кВ фидер «Полигон захоронения»	03.11.2023	с 09.00 до 16.00	ООО «Оборонэнерго» РЭС	Заявка согласована
22	Трансформатор Т-2 ТП-6-2 - доливка масла перед зимним периодом	08.11.2023	с 10.00 до 14.00	ООО «УЭС» РЭС	Заявка согласована
23	ЛЭП-35 кВ фидер Очистные-2 Трансформатор Т-2 ТП-6-2 - ремонт трансформатора и его присоединения	27.11.23	с 10.00 до 14.00	ООО «УЭС» РЭС	Заявка согласована
24	РП-5/1 ячейка №34 - вакуумный выключатель яч. №34 РП-5	10.12.2023	с 09.00 до 17.00	ООО «Саянскгазобетон»	Заявка согласована
25	РП-5 ячейка 27 - ТП-5-7 трансформатор Т-1	24.12.2023	с 09.00 до 17.00	ООО «Сиблайн Плюс»	Заявка согласована

Главный энергетик

М.Ю. Сурков