

**Информация о выводе в ремонт электросетевых объектов АО «Саянскхимпласт» в 2018г.**

№ п/п	Наименование электрооборудования	Дата ремонта	Продолжительность ремонта	Сторонние потребители	Примечание
1	<b>РП-5 ячейка 9</b> - масляный выключатель яч. 9 РП-5 - масляный выключатель яч. 5 РП-13	09.04.2018	с 7-00 до 16-00	ООО «БТК»	Заявка согласована
2	<b>РП-5 ячейка 25</b> - масляный выключатель яч. 25 РП-5 - масляный выключатель яч. 2 РП-11	10.04.2018	с 7-00 до 17-00	ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
3	<b>РП-5 ячейка 25</b> - масляный выключатель яч. 25 РП-5 - масляный выключатель яч. 2 РП-11	12.04.2018	с 8.00 до 17.00	ООО «Оборонэнерго»	Заявка согласована
4	<b>РП-10 ячейка 6</b> - масляный выключатель яч. 6 РП-10	18.05.2018	с 9.00 до 17.00	Горсети г. Саянск	Заявка согласована
5	<b>ГПП-1</b> трансформатор Т-1 - перегрузка шлейфов 110 кв цепь Желтая	22.05.2018	с 6.00 до 17.00	ООО «Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
	<b>РП-5 яч. 10</b> - ВВИ кабельных вставок от яч. 10 РП-5 и от яч. 14 РП-13; - правка опор ВЛ	14.06.2018	с 9.00 до 17.00	ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
	<b>ВЛ-35 кВ Очистные-1</b> - ремонт контактного соединения шлейфов на опоре №27	21.06.2018	с 6.00 до 14.00	ООО «УЭС»	Заявка согласована
	<b>ДЭП-110 кВ цепь Желтая</b> трансформаторы Т-1, Т-2 ГПП-1 - ремонт КЛ-110 кВ ц. Желтая	22.06.2018	с 10.00 до 17.00	ООО «Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована

Главный энергетик



В.А. Нефедьев