

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Саянскхимпласт» за 2017г

№ п/п	Наименование электрооборудования	Дата ремонта	Продолжительность ремонта	Сторонние потребители	Примечание
1	РП-5 ячейка 9 - масляный выключатель яч.9 РП-5 - масляный выключатель яч.5 РП-13	24.01.17	С 9 ⁰⁰ до 16 ⁰⁰	- ООО «БТК»	Заявка согласована
2	РП-5 ячейка 10 - масляный выключатель яч. 10 РП-5 - масляный выключатель яч. 14 РП-13 РП-11 ячейка 9 - масляный выключатель яч.9 РП-11 - ВЛ- 10кВ фидер «Захоронение»	27.01.17	С 9 ⁰⁰ до 16 ⁰⁰	- ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
3	ТП-6-2 трансформатор Т-1 - трансформатор Т-1 35/10 кВ - масляный выключатель яч.1 РП-10 - электрооборудование ОРУ-35 кВ (ОР-1,ОД-1,КЗ-1)	19-20.06.17	С 9 ³⁰ до 16 ³⁰	- ГУЭП «Облкоммунэнерго»	Заявка согласована
4	ТП-6-2 трансформатор Т-2 трансформатор Т-2 35/10 кВ - масляный выключатель яч.16 РП-10 - электрооборудование ОРУ-35 кВ (ОР-2,ОД-2,КЗ-2)	22-23.06.17	С 9 ³⁰ до 16 ³⁰	- ГУЭП «Облкоммунэнерго»	Заявка согласована
5	КЛ-10 кВ от РП-1 до РП-5 -техобслуживание вакуумных – выключателей - высоковольтные испытания КЛ-10кВ,- профконтроль РЗиА	27.06.16	С 9 ³⁰ до 16 ³⁰	Войнская часть; - Дом престарелых - ООО «Саянский бройлер» - ООО «ЛайнСибПлюс» - ООО «Саянскгазобетон» - ООО «БТК» - ООО «Техновектор»	Заявка согласована
6	ЛЭП-110 кВ цепь «Желтая» - текущий ремонт трансформаторов Т-1,Т-2 ТПП-1 и их присоединений	02-05,08.2017	С 6 ³⁰ до 20 ³⁰	Войнская часть; - Дом престарелых - ООО «Саянский бройлер» - ООО «ЛайнСибПлюс» - ООО «Саянскгазобетон» - ООО «БТК» - ООО «УЭС» - ООО «Техновектор»	Заявка согласована
7					Заявка согласована

№ п/п	Наименование электрооборудования	Дата ремонта	Продолжительность ремонта	Сторонние потребители	Примечание
8	ЛЭП-110 кВ цепь «Красная» - текущий ремонт трансформаторов Т-1, Т-2 ГПП-1 и их присоединений	10-12.08.2017	С 6 ³⁰ до 20 ³⁰	Воинская часть; - Дом престарелых - ООО «Саянский бройлер» - ООО «ЛайнСибПлюс» - ООО «Саянскгазобетон» - ООО «БТК» - ООО «УЭС» - ООО «Техновектор» - ООО «БТК»	Заявка согласована
9	РП-5 ячейка 9 - Монтаж кабельной вставки, ВВИ	31.08.17	С 9 ⁰⁰ до 16 ⁰⁰	- ООО «БТК»	Заявка согласована
10	РП-11 ячейка 9 - Текущий ремонт ВЛ; - ВВИ кабельной вставки.	04.09.17	С 9 ⁰⁰ до 17 ⁰⁰	- Воинская часть; - Дом престарелых (резервный ввод)	Заявка согласована
11	ТП-6-2 трансформатор Т-1 - трансформатор Т-1 35/10 кВ Доливка масла перед зимним периодом	22.09.17	С 9 ³⁰ до 16 ³⁰	- ГУЭП «Облкоммунэнерго»	Заявка согласована