

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Саянскхимпласт» за 2015г

№ п/п	Наименование электрооборудования	Дата ремонта	Продолжительность ремонта	Сторонние потребители	Примечание
1	РП-5 ячейка 9 - масляный выключатель яч.9 РП-5 - масляный выключатель яч.5 РП-13	22.01.15	С 9 ⁰⁰ до 16 ⁰⁰	- ООО «БТК»	Заявка согласована
2	РП-5 ячейка 10 - масляный выключатель яч.10 РП-5 - масляный выключатель яч.14 РП-13	04.02.15	С 9 ⁰⁰ до 16 ⁰⁰	- ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
3	РП-11 ячейка 9 - масляный выключатель яч.9 РП-11 - ВЛ- 10кВ фидер «Захоронение»	18.03.15	С 9 ⁰⁰ до 17 ⁰⁰	- Воинская часть; - Дом пристрелых (резервный ввод)	Заявка согласована
4	КЛ-10 кВ от РП-1 до РП-5 -техобслуживание вакуумных – выключателей - высоковольтные испытания КЛ-10кВ, - профконтроль РЭиА	26.03.15	С 9 ³⁰ до 16 ³⁰	Воинская часть; - Дом престарелых - ООО «Саянский бройлер» - ООО «ЛайнСибПлюс» - ООО «Саянскгазобетон» - ООО «БТК» - ООО «Техновектор»	Заявка согласована
5	РП-5 ячейка 10 ВЛ- 10кВ фидер «РП5-РП13» Прав.	15.04.15	С 8 ⁰⁰ до 17 ⁰⁰	- ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
6	ТПШ-1, Т-1 110/10 кВ - текущий ремонт трансформатора и его присоединений	22.04.15	С 9 ³⁰ до 16 ³⁰	Воинская часть; - Дом престарелых - ООО «Саянский бройлер» - ООО «ЛайнСибПлюс» - ООО «Саянскгазобетон» - ООО «БТК» - ООО «УЭС» - ООО «Техновектор»	Заявка согласована
7	ТП-6-2 трансформатор Т-1 - трансформатор Т-1 35/10 кВ - масляный выключатель яч.1 РП-10	27-29.05.15	С 9 ³⁰ до 16 ³⁰	- ГУЭП «Облкоммунаэнерго»	Заявка согласована
8	РП-5 ячейка 9 - кабельная линия 10 кВ от яч.9 ВЛ- 10кВ фидер «РП5-РП13» Лев. - кабельная линия 10 кВ от яч.5 РП-13	10.06.15	С 9 ⁰⁰ до 16 ⁰⁰	- ООО «БТК»	Заявка согласована

9	КЛ-10 кВ от РП-1 яч.5 до РП-5 яч.15 -техобслуживание вакуумных выключателей, - высоковольтные испытания КЛ-10кВ, -профконтроль РЭиА	16.06.15	С 9 ³⁰ до 16 ³⁰	Воинская часть; - Дом престарелых -ООО «Саянский бройлер» -ООО «ЛайнСибПлюс» ООО «Саянскгазобетон» -ООО «БТК» -ООО «УЭС» ООО «Техновектор»	Заявка согласована
10	РП-5 ячейка10 - кабельная линия 10 кВ от яч10 ВЛ- 10кВ фидер «РП-5 - РП-13» Прав. - кабельная линия 10 кВ от яч.5 РП-13	25.06.15	С 9 ⁰⁰ до 17 ⁰⁰	- ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
11	ВЛ-35кВ Очистные-1. - трансформатор Т-1 35/10 кВ - масляный выключатель яч.1 РП-10	29.06.15	С 8 ⁰⁰ до 17 ⁰⁰	- ГУЭП «Облкоммунэнерго»»	Заявка согласована
12	РП-11 ячейка 9 - кабельная линия 10 кВ от яч.9 - ВЛ- 10кВ фидер «Захоронение»	13.07.15	С 9 ⁰⁰ до 19 ³⁰	- Воинская часть; - Дом престарелых (резервный ввод)	Заявка согласована
13	РП-5 ячейка25 - масляный выключатель яч.25 РП-5 - кабельная линия 10 кВ от яч.25 РП-5 до РП-11 яч.2 - масляный выключатель яч.2 РП-11	24.08.15	С 9 ⁰⁰ до 15 ⁰⁰	- Воинская часть; - Дом престарелых (резервный ввод)	Заявка согласована
14	ВЛ-110 кВ, цепь «Красная» - текущий ремонт высоковольтного оборудования	24.08.15	С 9 ³⁰ до 16 ³⁰	- Воинская часть; - Дом престарелых (резервный ввод) ООО «Саянский бройлер» -ООО «ЛайнСибПлюс» ООО «Техновектор»	Заявка согласована
15	ВЛ-10 кВ ф. «Захоронение» ПРАВКА ОПОР №84, 85	26.08.15	С 8 ⁰⁰ до 17 ⁰⁰	Воинская часть	Заявка согласована
16	РП-10, яч.6	28.09.15	С 9 ⁰⁰ до 17 ⁰⁰	- ГУЭП «Облкоммунэнерго»»	Заявка согласована
17	ВЛ-10кВ, фидер РП-13 - правка опор, -замена изоляторов	30.09.15	С 9 ³⁰ до 16 ³⁰	ООО «Саянский бройлер» ООО «БТК»	Заявка согласована

18.	РП-5 ячейка25 - масляный выключатель яч.25 РП-5 - кабельная линия 10 кВ от яч.25 РП-5 до РП-11 яч.2 -масляный выключатель яч.2 РП-11	13.10.15	С 9 ⁰⁰ до 15 ⁰⁰	- Войнская часть; - Дом престарелых (резервный ввод)	Заявка согласована
19.	РП-5/1 яч. 34 Обслуживание ВВ, п/к РЭиА, обслуживание ОПН	02.11.15	с 9-00 до 16-00	ООО «Саянскгазобетон»	Заявка согласована
20.	РП-5/1 яч.33 Обслуживание ВВ, п/к РЭиА, обслуживание ОПН	10.11.15	с 9-00 до 16-00	ООО «Саянскгазобетон»	Заявка согласована
21.	п/с Стройбаза 110/35/10 вывод в ремонт МВ-35 кВ ф. «Очистные-2» для замены силикатора в ВОФ ТТ-35 ф. «Очистные-2»	30.11.15	с 8-00 до 17-00	ООО УЭС	Заявка согласована