

Информация о потерях электроэнергии в сетях АО "Саянскхимпласт" по уровням напряжения, используемых для ценообразования (факт 2019 года)

Наименование предприятия	Субъект РФ	Объем потерь электроэнергии									
		Всего		ВН		СН1		СН2		НН	
		млн.кВтч	%	млн.кВтч	%	млн.кВтч	%	млн.кВтч	%	млн.кВтч	%
АО "Саянскхимпласт"	Иркутская область	0,671	1,85	0,148	1,82	0,404	1,38	0,109	1,42	0,010	1,82

Главный энергетик



М.Ю. Сурков