

**Информация о выводе в ремонт электросетевых объектов АО «Саянскхимпласт» в 2021г.**


№ п/п	Наименование электрооборудования	Дата ремонта	Продолжительность ремонта	Сторонние потребители	Примечание
1	<b>РП-13 ячейка 8</b> - масляный выключатель яч. 8 РП-13 - трансформатор Т-1 ТП-13-1	21.01.2021	с 9-00 до 17-00	ООО «БТК»	Заявка согласована
2	<b>РП-13 ячейка 11</b> - масляный выключатель яч. 11 РП-13 - трансформатор Т-2 ТП-13-1	22.01.2021	с 9-00 до 17-00	ООО «БТК»	Заявка согласована
3	<b>РП-5 ячейка 9</b> - воздушная линия 10 кВ РП-5-РП-13 петля «Левая»	12.02.2021	с 10-00 до 17-00	ООО «БТК»	Заявка согласована
4	<b>РП-5 ячейка №25</b> - кабельная линия 10 кВ от яч.25 РП-5 до яч.2 РП-11	18.02.2021	с 09.00 до 17.00	ООО «Оборонэнерго» РЭС	Заявка согласована
5	<b>ВЛ-35 кВ Очистные-1</b> - проведение работ по проверке АПВ - испытания разрядников РВС-35 п/с ТП-6-2 трансформатор Т-1 - обслуживание трансформатора Т-1 ТП-6-2	25.03.2021	с 09.00 до 17.00	ООО «УЭС» РЭС	Заявка согласована
6	<b>ВЛ-35 кВ Очистные-2</b> - проведение работ по проверке АПВ - испытания разрядников РВС-35 п/с ТП-6-2 трансформатор Т-2 - обслуживание трансформатора Т-2 ТП-6-2	26.03.2021	с 09.00 до 17.00	ООО «УЭС» РЭС	Заявка согласована
7	<b>Трансформатор Т-1 ТП-6-2 35/10 кВ</b> - замена разрядника фаза «В» РВС-35	14.04.2021	с 09.00 до 13.00	ООО «УЭС» РЭС	Заявка согласована
8	<b>ВЛ-10 кВ фидер «Полигон захоронения»</b> - ВЛ-10 кВ фидер «Полигон захоронения» РП-11 яч.9	21.04.2021	с 09.00 до 17.00	ООО «Оборонэнерго» РЭС	Заявка согласована

№ п/п	Наименование электрооборудования	Дата ремонта	Продолжительность ремонта	Сторонние потребители	Примечание
9	ВЛ-10 кВ фидер «Полигон захоронения» - ВЛ-10 кВ фидер «Полигон захоронения» РП-11 яч.9	17.05.2021	с 10.00 до 15.00	ООО «Оборонэнерго» РЭС	Заявка РЭС
10	<b>РП-5 ячейка 10</b> - воздушная линия 10 кВ РП-5-РП-13 цепь «Правая»	26.05.2021	с 13-00 до 17-00	ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер» ООО	Заявка согласована
11	ВЛ-10 кВ фидер «Полигон захоронения» - ВЛ-10 кВ фидер «Полигон захоронения» РП-11 яч.9	27.05.2021	с 10.00 до 14.00	«Оборонэнерго» РЭС	Заявка РЭС
12	<b>РП-5 ячейка 10</b> - воздушная линия 10 кВ РП-5-РП-13 цепь «Правая»	03.06.2021	с 06-00 до 17-00	ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер» ООО	Заявка согласована
13	<b>ЛЭП-110 кВ цепь Желтая</b> - шинный мост 10 кВ трансформатора Т-2 ГПП-1	05.06.2021	с 21.00 до 24.00	«Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер» ООО	Заявка согласована
14	ВЛ-10 кВ фидер «Полигон захоронения» - ВЛ-10 кВ фидер «Полигон захоронения» РП-11 яч.9	23.06.2021	с 07.00 до 17.00	«Оборонэнерго» РЭС	Заявка согласована
15	<b>ТП-6-2 трансформатор Т-1</b> - Т-1 ТП-6-2 - ТСН-1 ТП-6-2	29-30.06.2021	с 09.00 до 17.00	РЭС	Заявка согласована
16	<b>ЛЭП-110 кВ цепь Красная</b> Трансформатор Т-4 ГПП-1 - ремонт трансформатора и его присоединения	05-06.07.2021	с 06.00 до 21.00	ООО «Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована

№ п/п	Наименование электрооборудования	Дата ремонта	Продолжительность ремонта	Сторонние потребители	Примечание
17	ЛЭП-110 кВ цепь Желтая Трансформатор Т-1 ГПП-1 - ремонт трансформатора и его присоединения	14-16.07.2021	с 06.00 до 21.00	ООО «Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
18	ЛЭП-110 кВ цепь Красная Трансформаторы Т-3 и Т-4 ГПП-1 - ремонт трансформатора и его присоединения	17.07.2021	с 06.00 до 21.00	ООО «Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
19	ТП-6-2 трансформатор Т-2 - Т-2 ТП-6-2 - ТСН-2 ТП-6-2 - подстанция РП-10 ячейка №16 ввод №2	06.09.2021	с 08.00 до 17.00	РЭС	Заявка согласована
20	воздушная линия 10 кВ РП-5-РП-13 цепь «Левая» РП-5 ячейка 9	17-21.09.2021	с 09.00 до 17.00 со вводом на ночь	ООО «БТК»	Заявка согласована
21	воздушная линия 10 кВ РП-5-РП-13 цепь «Правая» РП-5 ячейка 10	21.10.2021	с 09.00 до 17.00	ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
22	Трансформатор Т-1 ТП-6-2 35/10 кВ - обслуживание трансформатора	29.10.2021	с 09.00 до 17.00	ООО «УЭС» РЭС	Заявка согласована
23	ВЛ-35 кВ Очистные-1 - правка опор воздушной линии	10-12.11.2021	с 09.00 до 17.00	ООО «УЭС» РЭС	Заявка согласована
24	ВЛ-35 кВ Очистные-2 - замена опор воздушной линии	15-17.11.2021	с 09.00 до 17.00	ООО «УЭС» РЭС	Заявка согласована
25	ВЛ-35 кВ Очистные-1,2 - замена опор воздушной линии	23-25.11.2021	с 09.00 до 17.00	ООО «УЭС» РЭС	Заявка согласована

№ п/п	Наименование электрооборудования	Дата ремонта	Продолжительность ремонта	Сторонние потребители	Примечание
26	<b>ВЛ-10 кВ фидер «Полигон захоронения»</b> - ВЛ-10 кВ фидер «Полигон захоронения» РП-11 яч.9  <b>РП-1 ячейка 40</b> - текущий ремонт кабельной линии 10 кВ от яч.40 РП-1 до яч.16 РП-5	03.12.2021	с 09.00 до 17.00	ООО «Оборонэнерго» РЭС	Заявка согласована
		17.12.2021	с 09.30 до 15.00	ООО «Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована

Главный энергетик



М.Ю. Сурков