


Информация о потерях электроэнергии в сетях АО "Саянскхимпласт" по уровням напряжения, используемых для ценообразования (факт 2022года)

Наименование предприятия	Субъект РФ	Объем потерь электроэнергии									
		Всего		ВН		СН1		СН2		НН	
		млн.кВтч	%	млн.кВтч	%	млн.кВтч	%	млн.кВтч	%	млн.кВтч	%
АО "Саянскхимпласт"	Иркутская область	0,606	1,85	0,172	1,81	0,280	1,23	0,136	1,40	0,011	1,82

Главный энергетик



М.Ю. Сурков